

令和7年度水質試験成績表

区 分	項 目	基 準 値 又 は 指 針 値	浄 水				
			船 頭 平 閘 門 公 園 水 栓	佐 屋 苑 水 栓	大 藤 保 育 所 水 栓	十 四 山 保 育 所 水 栓	東 浜 中 央 緑 地 水 栓
○	一般細菌	1mLの集落数≦100	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
○	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
○	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
○	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
○	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
○	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
○	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
○	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
○	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
○	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
○	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.015	0.013	0.016	0.013	0.014
○	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	0.007	0.009	0.007	0.004
○	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.017	0.021	0.017	0.019
○	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010
○	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
○	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
○	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
○	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
○	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.4	7.2	7.2	7.1	6.9
○	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.3	6.5	6.2	6.4
○	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	21	20	20	20
○	蒸発残留物	500 mg/L以下	48	51	57	50	54
○	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
○	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
○	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
○	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
○	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	0.8	0.9	0.7	0.9	0.8
○	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
○	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
○	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
○	色度	5 度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
○	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
☆	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	<0.001	-
☆	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	-	-	-	0.001	-
☆	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	-	-	-	0.005	-
☆	従属栄養細菌	1mLの集落数≦2,000	-	-	-	0	-
	気温		18.6 ℃	22.0 ℃	22.8 ℃	22.5 ℃	20.3 ℃
	水温		18.7 ℃	19.5 ℃	20.0 ℃	21.8 ℃	18.5 ℃

区分 ○:基準項目 ☆:管理目標設定項目
<○○(～未満)の表記は、各定量下限を下回ることを示す。

採水年月日	
浄 水 全 項 目	令和7年5月8日 令和7年5月13日
管理目標設定項目	令和7年5月8日